

8系硝化液循環ポンプ部品購入仕様書

公益財団法人 埼玉県下水道公社

8系硝化液循環ポンプ部品購入仕様書

- | | |
|--------|---|
| 1 適用範囲 | この仕様書は、公益財団法人埼玉県下水道公社荒川左岸南部支社が購入する8系硝化液循環ポンプ部品について、必要な事項を定めるものとする。 |
| 2 対象機器 | 対象部品は次のとおりである。
品名：インペラ
数量：4個
材質：H i - C r（高クロム鋳鉄）
(参考)
硝化液循環ポンプ型式等
型式 SD300-C
出力 11kW×6P×400V
吐出量 6.9m ³ /min
揚程 2.5m |
| 3 納入場所 | 荒川水循環センター（戸田市笹目地内）とする。 |
| 4 品質 | 不具合があった場合は、速やかに取り換え等の措置をとること。 |
| 5 納期 | 平成30年11月 5日までに納入すること。 |
| 6 その他 | 本仕様書に定めのない事項については、公社職員と協議の上、定めることとする。 |