

ポリ硫酸第二鉄 仕様書

期 間 平成31年 2月 1日 ~ 平成31年 3月31日

公益財団法人埼玉県下水道公社

1 趣 旨	この仕様書は、公益財団法人埼玉県下水道公社（以下「公社」という。）が購入するポリ硫酸第二鉄について、必要な事項を定めるものである。
2 規 格 等	<p>納入者は、次の仕様等に基づき薬品を納入するものとする。</p> <p>(1) 品 名 ポリ硫酸第二鉄</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 主成分：第二鉄（Fe）11.0%以上 ・ 硫酸イオン（SO₄²⁻）350 g/l 以上 ・ 外観：赤褐色の液体 ・ 比重：1.45以上 ・ 粘度：10CPS（20℃）以上 <p>(2) 安全性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ PRT R法で指定する第1種指定化学物質については、含有率1%未満であること。ただし、特定第1種化学物質については、含有率0.1%未満とします。 ・ 脱水及び焼却において有害物質の発生がないこと。
3 規格の遵守	<p>納入者は、薬品の規格を遵守し、規格外の薬品を納入しないこと。</p> <p>また、規格外の薬品を納入したため、明らかに納入者の責に帰すべき障害を生じた場合は、納入者が障害の復旧の責任を負うものとする。</p>
4 品質の報告	<p>納入者は、納入ごとに出荷報告書を提出し、また、別添1について分析し報告するものとする。</p>
5 薬品の分析	<p>公社は、必要に応じて、公社が採取した試料を公社が指定する第三者分析機関で納入者の負担にて分析し、その結果を分析報告書として提出させることができるものとする。</p>
6 納入予定数量	<p>薬品の納入予定数量は、別添2のとおりとする。</p> <p>ただし、納入予定数量は諸条件によって変動することもある。その場合、公社は納入予定数量以下であっても契約を打ち切ることができる。また、納入者は納入予定数量以上であっても納入することとする。</p>

7 納入方法

納入方法は、次の納入方法は、次のとおりとする。

- (1) 納入は、公社指定の日時とする。
- (2) 薬品の納入日時は、原則として日曜、祝日、振替休日を除く日とし、9時から12時及び13時から16時とする。ただし、非常時及び長期にわたる連続休日の場合は、この限りではなく、公社の運転に支障がないように対応しなければならない。
- (3) 納入者は、納入時に事故等が発生しないよう十分な安全対策を講じるものとする。
- (4) 納入者は、指定された場所に納入することとする。
- (5) 納入に際しては、公社または公社が指定する者の立会のうえ行うものとする。

8 安全管理

納入者は、契約後すみやかに製品安全データシート及び緊急連絡体制表を提出すること。

9 計量

納入者は、納入時に必ず水循環センター内に設置してある計量器（検定合格器）を用いて積載量（総重量・空重量等）を計量するものとする。ただし、計量器が故障、停電、点検等のため計量できない場合は、納入者の負担により他の計量器（検定合格品として検定書の写しを提出すること）を用いて計量することとする。

10 その他

納入者は、契約締結後速やかに公社と納入方法及び納入手順等の打合せを行うこと。また、納入にあたるすべての者に公社が構築した環境管理システムを十分に理解させ、公社が定めた各手順及び要求事項を遵守し納品作業等を行うものとする。

この仕様書に定めのない事項に関しては、公社、納入者が協議のうえ定めるものとする。

物性試験

- 1 主成分（含有量など）
- 2 比重

別添 2

納入場所及び納入予定数量

支社名	名称	住所	予定数量 (t/期間中)	納入量 (t/回)	備考 (納入形態)
荒川左岸北部支社	元荒川水循環センター	桶川市小針領家 939	130	10	ローリー