

公 埜 下 北 第 5 7 号  
平 成 2 9 年 4 月 1 3 日

## 質 疑 回 答 書

次のとおり質疑がありましたので、回答します。

質 疑 提 出 日	平成29年4月12日
件 名	消防用設備保守点検業務委託
場 所	元荒川水循環センター（桶川市大字小針領家地内）

質 疑 内 容	回 答
元荒川水循環センターの消火器に關しまして製造後10年を經過した消火器の内訳本数を教えてください。 なお、薬剂詰め替え分とは違ふのでしょうか？	粉末消火器（加圧式10型 3.0kg）が7本です。 仕様書どおり、薬剂詰め替えではなく更新でお願いします。
図面番号又は仕様書頁	材料費（センター） A-3-1代価表

\* ホームページ等へ掲載する場合は、質問者及び回答者欄等を削除する。