

平成31年 4月 18日

質 疑 回 答 書

次のとおり質疑がありましたので、回答します。

質 疑 提 出 日	平成31年 4月 17日
件 名	空調設備保守点検業務委託
場 所	中川水循環センター（三郷市番匠免地内）他 1箇所

質 疑 内 容	回 答
室内機フィルター清掃の有無	点検内容調書に記載のパッケージエアコン点検内容1に掲げる外観点検清掃に含まれるため、実施とする。
図面番号又は仕様書頁	特記仕様書 別添2

平成31年 4月 18日

質 疑 回 答 書

次のとおり質疑がありましたので、回答します。

質 疑 提 出 日	平成31年 4月 17日
件 名	空調設備保守点検業務委託
場 所	中川水循環センター（三郷市番匠免地内）他 1箇所

質 疑 内 容	回 答
異常・故障時の調査の業務範囲は、別添1「空調設備等機器仕様一覧表」のすべての機器に対してになりますか。別添1「空調設備等機器仕様一覧表」の今年度の点検対象機に対してのみになりますか。	本業務の対象機器は、別添1「空調設備等機器仕様一覧表」に掲げるとおりのため、異常・故障時の調査の業務範囲は、今年度の点検対象機器のみである。
図面番号又は仕様書頁	特記仕様書 1頁