

管渠伏越し用角落し購入仕様書

公益財団法人 埼玉県下水道公社

1 適用範囲

この購入仕様書は、公益財団法人埼玉県下水道公社(以下「公社」という。)が購入する管渠角落しについて、必要な事項を定めるものである。

2 納入品の仕様

納入品の仕様及び数量は、次のとおりとする。

- (1) 令和5年度下水道施設標準図(詳細)土木・建築・建築設備(機械)編一編著:日本下水道事業団、発行:下水道業務管理センターに準ずるものとする。
- (2) 製品材質は合成木材とする。
(合成木材は、ガラス長繊維強化硬質発砲ウレタン樹脂の材質とする。)
- (3) 製品比重は、0.74を標準とする。
- (4) 許容たわみ量は、1/200以下とする。
- (5) 浮力防止用クサビを、最上段部に取り付ける。
- (6) 取手の材質は、SUS304を基本とする。
- (7) 見積については現場着価格とし、クサビ及びスペーサーを含むものとする。
- (8) 製作については、製作図及び強度計算書を作成のうえ承認を得ること。

各箇所の寸法は下記のとおりとする。

幹線名	箇所	寸法(W×H×D)	備考
芝川幹線	S-12	1600×2500×78	左記寸法は角落しを設置した際の全体寸法であり、1600×200×78を11枚及び1600×300×78を1枚で構成する。
	S-11	1600×2800×78	左記寸法は角落しを設置した際の全体寸法であり、1600×200×78を14枚で構成する。

3 納入場所

荒川水循環センター(戸田市笹目地内)の指定する場所とする。

4 納入期限

令和 7年 12月 22日 (月)

5 納入条件

納入条件は、次のとおりとする。

- (1) 土曜日、日曜日及び祝日等、休日を除く日とする。
- (2) 午前9時から午後5時(正午から午後1時までを除く。)とする。
- (3) 納入時は公社担当職員の立会いを要する。

6 納入品の品質及び保障

納入品の品質及び保証については、次のとおりとする。

- (1) 納入に当たり、試験報告書等の品質を確保できる書類等を提出する。
- (2) 納入品に不良があった場合は、速やかに取替え等の処置を行う。

7 支払条件

公社財務規定のとおりとする。(納品完了後の一括支払い)

8 その他

本仕様書に定めのない事項は、公社及び契約者が協議により定めることとする。