

## 質 疑 回 答 書

次のとおり質疑がありましたので、回答します。

質 疑 提 出 日	平成31年4月18日
件 名	消防用設備保守点検業務委託
場 所	荒川水循環センター（戸田市笹目地内）他9箇所

質 疑 内 容	回 答
「ハロゲン化物消火設備」 「不活性ガス消火設備」の窒素ガス放射試験ですが、窒素の小容器を使用して仕様書の「1組」と書かれている場合は1本、「2組」と書かれている場合は2本の放射をすればよいのでしょうか。それとも各建物毎に全ガス貯蔵量の10%の放射試験実施が必要でしょうか。	各建物毎に全ガス貯蔵量の10%の放射試験実施が必要です。
図面番号又は仕様書頁	—

質 疑 内 容	回 答
<p>労働安全規則で定めるマスクの着用が必要な場合は現地で貸してもらえるのでしょうか。</p> <p>受注者側で用意するのでしょうか。</p>	<p>受注者側の負担になります。</p>
<p>図面番号又は仕様書頁</p>	<p>—</p>

質 疑 内 容	回 答
<p>防火扉及び防火シャッターは「排煙設備」としての点検のみで「防火設備検査」の実施は必要ないのでしょうか。</p>	<p>防火設備検査は必要ありません。</p>
<p>図面番号又は仕様書頁</p>	<p>—</p>

質 疑 内 容	回 答
<p>点検実施月は、何月と何月でしょうか。</p>	<p>点検実施時期は下記のとおりです。</p> <p>上期：契約月～7月</p> <p>下期：10月～1月</p> <p>ただし上期と下期は、おおよそ6ヶ月、間を空けてください。</p>
<p>図面番号又は仕様書頁</p>	<p>—</p>