

質 疑 回 答 書

次のとおり質疑がありましたので、回答します。

質 疑 提 出 日	令和7年2月27日
件 名	エレベーター保守点検業務委託
場 所	新河岸川水循環センター（和光市新倉地内）

質 疑 内 容	回 答
当該エレベーターには供給停止となっている部品があります。万が一供給停止となっている部品が原因の故障が発生した場合、復旧できない可能性があります。問題ないでしょうか。	このような原因で故障した場合については、受託者、委託者が協議して定めるものとします。
図面番号又は仕様書頁	