

混合濃縮汚泥移送ポンプ用部品購入仕様書

令和7年度

公益財団法人 埼玉県下水道公社

1 趣 旨	この仕様書は、公益財団法人埼玉県下水道公社（以下「公社」という。）が購入する混合濃縮汚泥移送ポンプ用部品について必要な事項を定めるものとする。
2 対象物品	対象物品は、別紙「部品一覧表」のとおりとする。
3 提出書類	提出書類は次のとおりとする。 （１）納品書 （２）部品寸法表 （３）材質確認書 （４）その他必要な書類
4 品質の報告及び品質保証	品質の報告及び品質保証は次のとおりとする。 （１）品質の報告 納入品について事前に公社の承諾を受けること。 （２）品質保証 納入品に異常があった場合、速やかに取替等の処置を講ずること。
5 納入場所	納入場所は中川水循環センター（三郷市番匠免地内）の指定する場所とする。
6 納入期限	納入期限は令和８年２月１６日とする。
7 そ の 他	この仕様書に定めのない事項に関しては、公社、受注者が協議のうえ定めるものとする。
8 環境配慮への取り組み	環境負荷の低減や汚染・事故の防止、環境管理体制の確立を図るとともに、地域住民への信頼性の向上を図ることを目的として、公社が行う環境に配慮した活動に積極的に参加すること。

部品一覧表

番号	名称	仕様	数量	単位	備考
1	ケーシング	SUS304	5	個	
2	ハンドホールカバー	SUS304	5	個	
3	六角ボルト	SUS304	100	個	
4	六角ナット	SUS304	100	個	
5	ガスケット	NBR	5	個	
6	ヘルールガスケットセット	VMQ	5	組	
7	ヘルールプラグ	SUS304	5	個	
8	クランプバンド	SCS13	5	個	

《参考》

混合濃縮汚泥移送ポンプ 仕様

型 式：一軸ねじ式汚泥ポンプ（2NES 80PAX）

呼 び 径：φ125mm

吐 出 量：7.7～23m³/h

全 揚 程：80m

電 源：400V×50Hz×3φ

電 動 機：22kW

製造業者：兵新装備株式会社